



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302801059

认证委托人名称及地址

Lovato Electric S. P. A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产者名称及地址

Lovato Electric S. P. A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

Lovato Electric S. P. A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

GL0631..., GL0800..., GL1000...; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 630A(GL0631...), 800A(GL0800...), 1000A(GL1000...); GL0631...: AC-21A: Ue/Ie: AC400V/630A, AC500V/630A, AC690V/630A, AC1000V/630A; AC-23A: Ue/Ie: AC400V/630A, AC500V/630A, AC690V/630A, AC1000V/400A; GL0800...: AC-21A: Ue/Ie: AC400V/800A, AC500V/800A, AC690V/800A, AC1000V/800A; AC-23A: Ue/Ie: AC400V/800A, AC500V/800A, AC690V/800A, AC1000V/400A; GL1000...: AC-21A: Ue/Ie: AC400V/1000A, AC500V/1000A, AC690V/1000A, AC1000V/1000A; AC-23A: Ue/Ie: AC400V/1000A, AC500V/1000A, AC690V/800A, AC1000V/400A; Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; Iq: GL0631.../GL0800...: 80kA(AC690V); GL1000...: 50kA(AC690V); 3P, 4P; 50/60Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年08月18日 有效期至: 2030年08月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302801059

证书附页: 第 1 页 共 1 页

GL 0631 C1

1 2 3

1 - 产品系列 product series: GL

2 - 额定工作电流值 rated operational current Ie: 见下表 See below table

3 - 操动机构位置 command pole position: C1: 左侧 command pole is on the left

第四极型号解释 4th pole:

GLX42 0631

1 2

1 - 产品系列 product series:

GLX: 第四极 4th pole;

2 - 额定工作电流值 rated operational current Ie: 见下表 See below table

额定工作电流值 rated operational current Ie

3 极 3P		GL0631...	GL0800...	GL1000...
第四极 4th pole		GLX420631	GLX420800	GLX421000
AC-21A	400V	630	800	1000
	500V	630	800	1000
	690V	630	800	1000
	1000V	630	800	1000
AC-23A	400V	630	800	1000
	500V	630	800	1000
	690V	630	800	800
	1000V	400	400	400

隔离开关成品由 GL... 系列本体加上手柄 GLX63D, GLX63DB 或手柄+延长杆

GLX63+GLX00+GLX7...S12, GLX63B+GLX00+GLX7...S12, 相间隔离栅 GLX90...(≥500VAC, 但 GL1000...已标配)组成。

The finished switch disconnecter product is composed of GL series product with handle GLX63D, GLX63DB, or handle +shaft GLX63+GLX00+GLX7..., GLX63B+GLX00+GLX7...S12, phase barrier GLX90...(for ≥500VAC, but already mounted for GL1000...)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司