



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010304875012

认证委托人名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

台安科技(无锡)有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区 65-C 号地块 (高浪东路 29 号)

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

RF12□; Ue: AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 6kV; Ie: 0.10A~0.16A, 0.16A~0.25A, 0.25A~0.4A, 0.35A~0.50A, 0.45A~0.63A, 0.55A~0.8A, 0.75A~1.0A, 0.9A~1.3A, 1.1A~1.6A, 1.4A~2.0A, 1.8A~2.5A, 2.3A~3.2A, 2.9A~4.0A, 3.5A~4.8A, 4.5A~6.3A, 5.5A~7.5A, 7.2A~10A, 9A~12.5A;
脱扣级别: 10A; 极数: 2P, 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A, 480V/1.5A, 500V/1.4A, 600V/1.2A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0.55A, 250V/0.27A。型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 06 月 23 日 有效期至: 2029 年 07 月 07 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2026 年 06 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010304875012

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

$\frac{RF12}{I}$ $\frac{\square}{II}$

I 产品系列 Product Series

II 调整范围 adjustment range:

0016: 0.1A~0.16A	0200: 1.4A~2.0A
0025: 0.16A~0.25A	0250: 1.8A~2.5A
0040: 0.25A~0.4A	0320: 2.3A~3.2A
0050: 0.35A~0.5A	0400: 2.9A~4.0A
0063: 0.45A~0.63A	0480: 3.5A~4.8A
0080: 0.55A~0.8A	0630: 4.5A~6.3A
0100: 0.75A~1.0A	0750: 5.5A~7.5A
0130: 0.9A~1.3A	1000: 7.2A~10A
0160: 1.1A~1.6A	1250: 9A~12.5

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司