



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302837481

## 认证委托人名称及地址

洛瓦托电气贸易(上海)有限公司  
上海市闵行区虹井路288号701室

## 生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.  
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

## 生产企业名称及地址

Lovato Electric S.P.A.  
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

## 产品名称和系列、型号、规格

### 隔离开关

GL0320C1, GL0400C1, GL0500C1, GL0630C1; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith:  
320A(GL0320C1), 400A(GL0400C1), 500A(GL0500C1), 630A(GL0630C1); GL0320C1: AC-21A:  
Ue/Ie: AC1000V/320A; AC-23A: Ue/Ie: AC1000V/200A; GL0400C1: AC-21A: Ue/Ie:  
AC1000V/400A; AC-23A: Ue/Ie: AC1000V/200A; GL0500C1: AC-21A: Ue/Ie: AC1000V/500A;  
AC-23A: Ue/Ie: AC1000V/200A; GL0630C1: AC-21A: Ue/Ie: AC1000V/630A; AC-23A: Ue/Ie:  
AC1000V/200A; Icw: 12.5kA/1s; Icm(峰值): 25kA; Iq: 80kA; 3P, 4P; 50/60Hz; 型号解释见  
附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年01月19日 有效期至: 2031年01月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302837481

证书附页: 第 1 页 共 1 页

GL 0320 C1

1 2 3

1 - 产品系列 product series: GL

2 - 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie: 见下表 See below table

3 - C1: 操动机构位置 command pole position: C1: 左侧 command pole is on the left

## 第四极型号解释 4<sup>th</sup> pole:

GLX42 0320

1 2

1 - 产品系列 product series: GLX42

2 - 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie: 见下表 See below table

额定工作电流值 IEC rated operational current Ie

|                |       |           |           |           |           |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 极 3P         |       | GL0320C1  | GL0400C1  | GL0500C1  | GL0630C1  |
| 第 4 极 4th pole |       | GLX420320 | GLX420400 | GLX420500 | GLX420630 |
| AC-21A         | 1000V | 320A      | 400A      | 500A      | 630A      |
| AC-23A         | 1000V | 200A      | 200A      | 200A      | 200A      |

隔离开关成品可由 GL...系列本体加上手柄 GLX62D, GLX62DB 或手柄+延长杆 GLX62+GLX00+GLX7...S10, GLX62B+GLX00+GLX7..., 相间隔离栅 GLX90...组成。

The finished switch disconnecter product is composed of GL series product with handle GLX62D, GLX62DB, or handle + shaft GLX62+GLX00+GLX7...S10, GLX62B+GLX00+GLX7... Phase barrier GLX90...

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司